

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Energetiků 332-334

PSČ, obec: 47127 Stráž pod Ralskem

K.ú., parcelní č.: Stráž pod Ralskem, st 522/1


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3228,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 314,9 (96 %)
- Elektrina - 13,5 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel postupu tepla budovy	0,64 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	53 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	102 kWh/(m ² .rok)	C
Vytápění	71 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	27 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jan Salava

Osvědčení č.: 0372

Kontakt: jansalava@volny.cz

Ev. č. průkazu: 477979.0

Vyhotoveno dne: 29.1.2023

Podpis:

