

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Havlíčkova 1017/16

PSC, obec: 680 01 Boskovice

K.ú., parcelní č.: Boskovice [608327], 2141/3, 2142/1, 2143/3


Typ budovy: Polyfunkční budova

Celková energeticky vztažná plocha: 1651,6 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro změnu  
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 112,8 (89 %)
- Elektřina - 13,4 (11 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,28 W/(m <sup>2</sup> .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	28 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>76 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>A</b>
Vytápění	35 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	A
Chlazení	-	
Nucené větrání	2 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	34 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Osvětlení	5 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michaela Šperlová

Osvědčení č.: 0450

Kontakt: sperl@sperlprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 543794.0

Vyhotoveno dne: 01.11.2023

Podpis: