

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Laudova, 1009 / 18

PSČ, místo: 16300, Praha

K.ú., parcelní č.: Řepy (729701), 1142/30

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2358

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

B

65.7

Úsporná

C

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 132.3
■ elektřina: 59.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.49 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

46.3 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

81.4 kWh/(m²·rok)

B



Vytápění

56.2 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23.5 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

1.72 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Enerfis s.r.o.

Osvědčení č.: 1979

Kontakt: info@enerfis.cz

Ev. č. průkazu: 604031.0

Vyhotoveno dne: 11.06.2024

Podpis: