

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: -, parc. 595/7

PSČ, místo: 25601, KŘEŠICE

K.ú., parcelní č.: KŘEŠICE, 595/7

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 153

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 15.4
■ elektrina: 4.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupe tepla budovy	0.19 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	59.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	131 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	118 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	0.00 kWh/(m ² ·rok)	A
	Příprava teplé vody	10.9 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	2.89 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. CTIBOR HŮLKA

Osvědčení č.: 0269

Kontakt: ctibor.hulka@dek-cz.com

Ev. č. průkazu: 2205

Vyhotoveno dne: 07.08.2021

Podpis:

MĚSTSKÝ ÚŘAD VOTICE

Odbor výstavby, územního plánování
a životního prostředí

259 17 Votice č. 184