

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nádražní, 1156 / 9
PSČ, místo: 664 51, Šlapanice
K.ú., parcelní č.: Šlapanice u Brna (762792), 521/1
Typ budovy: Budova pro obchodní účely
Celková energeticky vztázná plocha: 3103 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 200.2
■ elektřina: 75.9
■ odpadní teplo z technologie - zdroj v budově nebo areálu: 7.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.43 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	47.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	91.4 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	64.7 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	0.21 kWh/(m ² ·rok)	C
	Nucené větrání	1.57 kWh/(m ² ·rok)	C
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.50 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 756352.0

Vyhotoveno dne: 06.08.2025

Podpis: Osoba určená:

Ing. Kateřina Novotná