

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: **Kotkova (BD Klement)**

PSČ, obec: **669 02 Znojmo**

K.ú., parcelní č.: **Znojmo 793418, 1024/1, 1024/9, 1024/8, 1025/1**

Typ budovy: **Polyfunkční budova**

Celková energeticky vztažná plocha: **6096,4 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 78

Velmi
úsporná

B

← 116

Úsporná

C

← 155

Méně úsporná

D

← 223

Nehospodárná

E

← 291

Velmi
nehospodárná

F

← 359

Mimořádně
nehospodárná

G

B
93

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Elektřina - 220,4 (58 %)
- Energie prostředí - 160,2 (42 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,28 W/(m².K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

23 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

62 kWh/(m².rok)

A



Vytápění

26 kWh/(m².rok)

A



Chlazení

3 kWh/(m².rok)

E



Nucené větrání

4 kWh/(m².rok)

B



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

10 kWh/(m².rok)

C

Energetický specialista: **Ing. Jiří Cihlář**

Osvědčení č.: **0977**

Kontakt: **jiri.cihlar@cevre.cz**

Ev. č. průkazu: **425851.0**

Vyhotoveno dne: **20.4.2022**

Podpis:

