


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Vydáný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Parková 1326/1
PSČ, obec: 735 35 Horní Suchá
K.ú., parcelní č.: Horní Suchá, 305
Typ budovy: Administrativní budova
Celková energeticky vztažná plocha: 3781,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 882,8 (99 %)
■ Elektřina - 10,1 (1 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,74 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	190 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	236 kWh/(m².rok)	G
Vytápění	233 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	1 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	2 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Jana Pauerová
Osvědčení č.: 1406
Kontakt: prukazy-audity@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 539989.0
Vyhотовeno dne: 27.10.2023
Podpis: