

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Lidická 546-548

PSČ, obec: 739 61 Třinec

K.ú., parcelní č.: Lyžbice [771104], 2497, 2498, 2499

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3223,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

52

Velmi
úsporná

B

78

Úsporná

C

104

Méně úsporná

D

150

Nehospodárná

E

195

Velmi
nehospodárná

F

241

Mimořádně
nehospodárná

G

C
97


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE<80% - 213,1 (72 %)
- Zemní plyn - 61,2 (21 %)
- Elektřina - 23,3 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,54 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

49 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

92 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

66 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

22 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

4 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing.Vlastimil Bobrek

Osvědčení č.: 0142

Kontakt: vlastikbobrek@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 577829.0

Vyhotoveno dne: 19.03.2024

Podpis: