

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Studentská, 697 / 4
PSČ, místo: 16000, Praha 6
K.ú., parcelní č.: Dejvice (729272), 520
Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování
Celková energeticky vztažná plocha: 1551 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 177.5
■ elektřina: 8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.53 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	64.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	120 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	86.6 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	0.17 kWh/(m ² ·rok)	G
	Nucené větrání	0.09 kWh/(m ² ·rok)	G
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	29.8 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.84 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Světlana Kravčenkova
Osvědčení č.: 039
Kontakt: skr@iol.cz

Ev. č. průkazu: 343277.1
Vyhотовeno dne: 22.04.2021
Podpis: