

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Štěpařská

PSČ, obec: 15200 Praha 5

K.ú., parcelní č.: Hlubočepy [728837], 954/12

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 7974,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

75

Velmi
úsporná

B

113

Úsporná

C

150

Méně úsporná

D

216

Nehospodárná

E

282

Velmi
nehospodárná

F

348

Mimořádně
nehospodárná

G

B
79

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 521,2 (81 %)

Elektřina - 125,5 (19 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,37 W/(m².K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

33 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

81 kWh/(m².rok)



Vytápění

43 kWh/(m².rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

1 kWh/(m².rok)



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

29 kWh/(m².rok)



Osvětlení

9 kWh/(m².rok)



Energetický specialista: EkoWATT s.r.o.

Osvědčení č.: 2002

Kontakt: info@ekowatt.cz

Ev. č. průkazu: 784436.0

Vyhotoveno dne: 15.10.2025

Podpis:



Digitalně podepsal Ing.
Gabriela Krátcová
Datum: 2025.10.26
165807 +01'00'