

Předávací protokol průkazu ENB

I. Subjekty

Jméno a příjmení:
Adresa: Čechova 1787/11, 301 00 Jižní Předměstí, Plzeň
Firma: Společenství pro dům Čechova 11 v Plzni
IČO: 750 46 768
dále jen „Přebírající“, na straně jedné
a
Název organizace: Projektový ateliér A.D.S. Rokycany s.r.o.
Adresa: Smetanova 47, 337 01 Rokycany
IČO: 279 83 943
dále jen „Předávající“, na straně druhé.

II. Předmět předání

Dnešního dne, přebíral Přebírající od Předávajícího následující:

průkaz ENB a to pro:

- bytový dům č. p. 1787 na p. p. č. 6774 v k. ú. Plzeň

III. Závěrečná ustanovení

Strany po přečtení tohoto předávacího protokolu prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, a že došlo k předání výše zmíněných věcí, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

V PLZENI dne

Nalenda
Přebírající

[Signature]
Předávající

Pozn.

Prosíme o podepsání protokolu a jeho doručení do naší firmy – osobně, zaslat poštou (adresa výše) či zaslat na emailovou adresu olda.d@ads-rokycany.cz. Děkujeme.

ENERGETICKÉ ZHODNOCENÍ

Předmět: Bytový dům Plzeň Čechova 1787/11

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl 25: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Hadina podpory: 1. b)
Požadavky: úspora celkové dodané energie v minimální výši 30% oproti stavu před realizací opatření a zároveň splnění požadavků nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., a zároveň dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie C nebo lepší

Parametry:	Před realizací	Po realizaci	Úspora	
Celková dodaná energie	308,297	149,747	51,4%	[MWh/rok]
Nedobovitelná primární energie	389,854	215,447	-	[MWh/rok]
Průměrný součinitel prostupu tepla U_{em}	1,06	0,40	0,41 (referenční)	[W/m ² *K]
Klasifikační třída PENB	E	C	-	
Emise CO ₂	87,557	55,846	31,711	[t]

Posouzení:	Úspora celkové dodané energie o více než 30% oproti stavu před realizací	Splnění požadavků nákladově optimální úrovně podle písm a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb.	Dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie C nebo lepší
	splňuje	splňuje	splňuje



Vypracoval: A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, 337 01 Rokycany
Ing. Oldřich Dienstbier, číslo oprávnění 1278