

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Zašovská, 723

PSČ, místo: 75701, Valašské Meziříčí

K.ú., parcelní č.: Krásno nad Bečvou (776432), st. 1382/1, st. 13...

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2552 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 60,6

Velmi
úsporná

B

← 90,9

Úsporná

C

← 121

Méně úsporná

D

← 174

Nehospodárná

E

← 227

Velmi
nehospodárná

F

← 280

Mimořádně
nehospodárná

G

C
97.4


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 238.1
■ elektřina: 13.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.44 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

46.0 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

98.4 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

58.1 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

35.2 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

5.16 kWh/(m²·rok)

D

Energetický specialista: Ing. Ladislav Drozd

Osvědčení č.: 0638

Kontakt: l.drozd@centrum.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 05.06.2024

Podpis: