PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Zakšínská, 571
PSČ, místo: 190 00, Praha 9 - Střížkov
K.ú., parcelní č.: Střížkov (730866), 509/6
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 7585 m²

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.54 W/(m²·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	43.4 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	84.1 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	57.1 kWh/(m²·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24.0 kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	3.06 kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Jaroslav Hlávka, DiS.
Osvědčení č.: 1180
Kontakt: jhlavka@seznam.cz

Jaroslav Hlávka, DiS. Energetický expert MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu číslo oprávnění - 1180

Ev. č. průkazu: 646447.0
Vyhotoveno dne: 17.10.2024
Podpis:

Společenství vlastníků Zakšínská 571
Praha 9 - Střížkov