PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Rozkošská, 2059
PSČ, místo: 580 01, Havlíčkův Brod
K.ú., parcelní č.: Havlíčkův Brod (637823), st.526
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 351 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.32 W/(m²·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	67.9 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	121 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	102 kWh/(m²·rok)	C
Chlazení		-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	14.2 kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	4.22 kWh/(m²·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jan Kadlec
Osvědčení č.: 1157
Kontakt: 77kadlec@gmail.com

Ing. Jan KADLEC
energetický specialista
PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
oprávnění MPO ČR č. 1157

Ev. č. průkazu: 896057.0
Vyhotoveno dne: 22.10.2026
Podpis: