
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Milánovy (SO 5.09), parc. 4158, 4144/1, 4144/2, 4144/3
PSČ, místo: 680 01, Boskovice
K.ú., parcelní č.: Boskovice (608327), 4158, 4144/1, 4144/2, 4144...
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 128 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.24	W/(m²·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	44.9	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	70.4	kWh/(m²·rok)	A
Vytápění	55.6	kWh/(m²·rok)	A
Chlazení	1.10	kWh/(m²·rok)	-
Nucené větrání	0.87	kWh/(m²·rok)	A
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	8.84	kWh/(m²·rok)	A
Osvětlení	4.02	kWh/(m²·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 345359.1
Vyhotoveno dne: 01.10.2026
Podpis: